

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»);

- в помещениях начальных классов отсутствуют умывальные раковины (п.4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»);

- холодным и горячим централизованным водоснабжением не обеспечены помещения начальных классов (п.8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).

положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке;

На основании ч.1 ст.17 Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 г. "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 4. статьи 40 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", а также ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании",

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований, со ссылкой на нормативно- правовой акт	срок их исполнения
1.	В учебном кабинете начальных классов № 3 классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудовать местным освещением – софитом. <i>Основание: п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10</i>	до 01.08.2020г.
2.	В учебном кабинете информатики отремонтировать дефекты полового покрытия. <i>Основание: п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10</i>	до 01.08.2020г.
3.	В кабинете иностранных языков устранить дефект отделки потолка. <i>Основание: п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10</i>	до 01.08.2020г.
4.	В учебном здании организовать питьевой режим. <i>Основание: п.10.4. СанПиН 2.4.5.2409-08</i>	до 01.08.2020г.
5.	В помещениях начальных классов установить умывальные раковины. <i>Основание: п.4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10</i>	до 01.08.2020г.
6.	Холодным и горячим централизованным водоснабжением оборудовать помещения начальных классов. <i>Основание: п.8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10</i>	до 01.08.2020г.

Ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания возложить на МБОУ «Кудук-Чилиская ООШ» и его законного представителя.

ИП, юридическое лицо, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица

О выполнении предписания необходимо сообщить в письменной форме и представить копии документов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Таврическом районе по адресу: 646800, Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Чкалова, 24 не позднее 7 дней до истечения срока выполнения соответствующих пунктов предписания.