

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Омской области
(Управление Роспотребнадзора по Омской области)

№ 1339 от «01» ноября 2019г.

с. Азово

Законному представителю Муниципального бюджетного
сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование
общеобразовательного учреждения
и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия
«Кудук-Чиликская основная общеобразовательная школа»
имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого
индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и
Азовского немецкого национального муниципального
зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества)
и адрес места жительства проверяемого гражданина
района Омской области, 646883, Омская область,
Азовский немецкий национальный район, _____ д.
Кудук-Чилик, ул. Школьная, 1

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

В результате проведения (плановой/внеплановой) проверки МБОУ «Кудук-Чиликская
ООШ», 646883, Омская область, Азовский немецкий национальный район, д.Кудук-
Чилик, ул. Школьная, 1

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес)

выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка
законодательства, или в области технического регулирования, согласно акта проверки №
1339 от «01» ноября 2019г., а именно: 646883, Омская область, Азовский немецкий
национальный район, д. Кудук-Чилик, ул. Школьная, 1, 10.10.2019г. в 14ч.00мин.
установлено:

- в учебном кабинете начальных классов № 3 классная доска, не обладающая собственным
свечением, не оборудована местным освещением – софитом (п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»);
- в учебном кабинете информатики отмечаются множественные дефекты полового
покрытия в виде расхождения швов и разрывов линолеума (п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»);
- в кабинете иностранных языков дефект отделки потолка (п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»);
- в учебном здании не организован питьевой режим (отсутствует питьевой фонтанчик,
кулер и т.д.) (п.10.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «санитарно-эпидемиологические требования к

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

№ протокола Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Омской области

Уведомление

предоставить в территориальный
Федеральной службы по надзору по Омской области в Таврическом районе по адресу:

646800. Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Чкалова, 24 не позднее 7
дней до истечения срока выполнения соответствующих пунктов предписания.